



**PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT**  
**Station SBR (Séquentiel Biologique Réaction)**

**Épuration biologique à cultures fixées**

Tél. 04 32 61 47 41 / Télécopie : 04 90 95 89 45

Direct M. MUSCAT : 06 11 65 89 24 / 04 90 95 79 54

E-mail : [phyto.plus@wanadoo.fr](mailto:phyto.plus@wanadoo.fr)

**BIO REACTION SYSTEM®**

**FICHE TECHNIQUE STATION**

<p><b>Agrément Ministériel</b>  <b>n° 2010-010bis-ext01</b></p>	<p><b>SBR 8000</b></p>		<p><b>Station pour 6 à 10 EH</b></p>
<p><b>Procédé</b> : Installation d'épuration biologique à cultures fixées  <i>(filère agréée par le Ministère de l'Écologie et du Développement durable)</i></p>			
<p><b>Descriptif du matériel</b></p>	<p><b>Quantité</b></p>	<p><b>Dimension / Type</b></p>	<p><b>Commentaire</b></p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Fosse Toutes Eaux</p>	<p>1</p>	<p>3000 L</p>	<p>Pré-digestion en milieu anaérobie</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Bio Réacteur</p>	<p>1</p>	<p>3000 L</p>	<p>Traitement en milieu aérobie</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Décanteur / Clarificateur</p>	<p>1</p>	<p>2000 L</p>	<p>Décantation finale avant rejet</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Surpresseur</p>	<p>1</p>	<p>EL-S-150W (220 V –          Monophasé – 176 W)</p>	<p>Indice IP : 44</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Flexible</p>	<p>1</p>	<p>En PVC souple</p>	<p>Longueur (m) : 15          Diamètre (mm) : 25/33</p>
<p><input type="checkbox"/> Rehausses</p>	<p>-</p>	<p>D400 h20</p>	<p>optionnel</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Temps de fonctionnement du surpresseur</p>	<p>-</p>	<p>24h sur 24</p>	<p>7j sur 7</p>
<p><b>Volume total de la station : 8 m<sup>3</sup></b>  <b>Surface de terrassement : environ 9 m<sup>2</sup></b>  <b>Volume de terrassement : environ 13 m<sup>3</sup></b></p>			

PHYTO-PLUS-ENVIRONNEMENT – BIO REACTION SYSTEM – 12, Av du Lt Atger – 13690 GRAVESON –  
 Tél. 04 90 95 79 54 – Télécopie : 04 90 95 89 45 – E-mail : [phyto.plus@wanadoo.fr](mailto:phyto.plus@wanadoo.fr)

**DOCUMENT NON CONTRACTUEL POUVANT ÉVOLUER POUR DES DEMANDES SPÉCIFIQUES  
 OU EN CAS DE PÉNURIE DE CUVES (VOIR CONDITIONS GÉNÉRALES, ARTICLE 8 BIS)**