

# PORTE COULISSANTE NEGATIVE

## PCN

Elle est utilisée dans les chambres à température négative pour le passage du personnel et des petits chariots.

Elle comporte, conformément aux obligations réglementaires, un dispositif permettant l'ouverture à la main par une personne située d'un côté ou de l'autre.



### DIMENSIONS

- Passage utile 70 à 240
- Hauteur 210

### HUISSERIE

- Monobloc Isolant / acier laqué avec rupture de pont thermique ou PVC thermo soudé, y compris seuil

### BATTANT

- Epaisseur 120 mm, même conception et couleur que les panneaux

### ELÉMENTS CONSTITUTIFS

- Rail en acier galvanisé ou en aluminium de type FERMOD permettant un décollement du battant à l'ouverture et conçu pour permettre un plaquage parfait des joints en position fermée
- Rail fixé dans des inserts noyés dans les panneaux
- Bandeau de guidage au sol
- Poignée de décondamnation extérieure et intérieure de type "bras de levier" pour toutes les dimensions
- Fixation des chariots, bandeau et poignées dans des inserts noyés dans le battant et dimensionnés en fonction du poids de la porte
- Joint double périphérique et balais racleurs
- Seuil isolé chauffant recouvert d'une tôle inox ou aluminium strié
- Cordon chauffant périphérique 40 W/ml sous 220 volts encastré dans l'huissérie et le seuil, facilement accessible pour maintenance
- Tôle laquée blanc RAL 9010

### OPTIONS

- Serrure à clé
- Dimensions hors standard
- Tôle Stucco de protection basse



**DREYER®**

FABRICANT ET INSTALLATEUR  
DE CHAMBRES FROIDES

### courrier

Site Agroparc BP 11202  
84911 Avignon cedex 9

tél +33 (0)4 90 23 80 00  
fax +33 (0)4 90 84 00 44  
contact@dreyer.eu

### siège social

Agroparc  
Bâtiment Orion  
755, chemin des  
Meinajaries  
84140 Avignon - Montfavet

[www.dreyer.eu](http://www.dreyer.eu)