

omia

Box Lab AT

Laboratoire de peinture / *Paint mixing room*



www.omia.fr

Ergonomie, hygiène et sécurité

Ergonomy, hygiene and security



Meuble agitateur
Stockage des teintes de base
Mixing systems for storage of
base colours

Matériel conforme à la norme
NFT 35014 décembre 2004
avec table de travail ventilée

Material in accordance with
the NFT 35014 standard dated
December 2004 with ventilated
work table

OPTIONS

- Dimensions spéciales
Special dimensions
- Dispositif de chauffage avec
sécurité hors gel
Heating system with
anti-freezing security



Formulation et fabrication des
teintes constructeurs
Formulation and make up of
manufacturers tints

BOX	Dimensions intérieures Interior dimensions	Débit Output	Puissance moteur Motor Capacity	Ø Cheminée Ø Duct	Eclairage Lighting
Box Lab 3 AT	L 3.36 x l 1.96 x h 2.52 m L 3.36 x w 1.96 x h 2.52 m	Turbine ATEX zone 2 1600 m ³ /h	3 x 400 v + T + N 50 Hz	250 mm	6 tubes 36 W - L 1,20 m
Box Lab 4 AT	L 3.92 x l 1.96 x h 2.52 m L 3.92 x w 1.96 x h 2.52 m				

Les matériels annexes : lecteur, meuble agitateur, balance, etc... sont hors fourniture OMIA et doivent répondre aux normes et réglementations en vigueur.
The weighing balance, micro-film and mixing system are not supplied by OMIA.



Votre meilleur partenaire
Maintenance

COUVERTURE
NATIONALE

38 TECHNICIENS
REGIONALISES



omia
depuis 1947

ZI n°3, 66 avenue Maryse Bastié, BP 90616
16340 L'ISLE D'ESPAGNAC France
Tél. +33 (0) 5 45 20 51 51 Fax +33 (0) 5 45 20 51 80
omia@omia.fr - www.omia.fr - www.cabine-de-peinture.eu

Tél. 0 811 656 659