

DETECTEUR DE GAZ NATUREL ET G.P.L. (butane / propane) pour chaufferies

SE 183 KM et SE 183 KG

**Sondes antidéflagrantes Eexd IICT6 Certification n° CESI 03
ATEX 323**

**Certificat de notification de garantie des produits CESI n° 4
ATEX 099Q**



Sondes équipées d'un capteur à combustion catalytique pour détection de gaz naturel (METHANE – CH₄) ou G.P.L. (butane / propane) associables aux centrales : CE 408P –

Ces sondes ont été étudiées et développées pour une parfaite adaptation à la détection des fuites de gaz en chaufferies de toutes puissances.

Leur version, certifiée ATEX, est une version antidéflagrante destinée à l'installation dans des locaux dont la classification prévoit ce type de matériel.

Ce matériel peut être complété par le presse-étoupe antidéflagrant ZT 163.